



AN-PROFIL

LCC v11.10 - 2018-08-05

Ekonomisk lönsamhetskalkyl

| Projektinformation | |
|--------------------|-------------------------|
| Ordernr | 3-0070 |
| Fastighet | Brf Albatrossen - Hus 6 |

| Allmänt | |
|-----------------|---|
| Kalkylränta (%) | 4 |
| Inflation (%) | 2 |

| Kostnader och energiförbrukning | | |
|--|------------|------------|
| Åtgärd: Installation av ett datoriserat reglersystem | | |
| Utrustning | Befintlig | Ny |
| Brukstid (år) | | 10 |
| Investering (kr) | 0 | 70 000 |
| Energislag | Fjärrvärme | Fjärrvärme |
| Koldioxid (ton/kWh) | 0.0000655 | 0.0000655 |
| Energiprisökning (%) | 3 | 3 |
| Energipris (kr/kWh) | 1.04 | 1.04 |
| Förbrukning (kWh/år) | 117 610 | 106 000 |
| Årligt underhåll (kr) | 0 | 0 |

| Resultat | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| Utrustning | Befintlig | Ny |
| LCC-Investering, underhåll (kr) | 0 | 70 000 |
| LCC-Energi (kr) | 1 158 477 | 1 044 117 |
| Total besparing (kr) | | 44 360 |
| Besparing (Annuitet) (kr/år) | | 4 938 |
| Pay-off tid (år) | | 5.8 |
| Energikostnad (Medelvärde) (kr/kWh) | | 1.04 |

| Data som införes i energideklarationen | |
|---|--------|
| Energibesparing (kWh/år) | 11 610 |
| Besparingskostnad (kr/kWh) | 0.64 |
| Minskat koldioxidutsläpp (ton/år) OBS! Anges ej längre | 0.76 |

AN-Profil AB

Stenkullavägen 63 - 112 65 Stockholm, Tel: 0708 - 76 22 31

E-post: home@anprofil.se, Hemsida: <http://www.anprofil.se>

Styrelsens säte: Stockholm - Organisationsnummer: 556339-9780 - Plusgiro: 77183-2