Adress:	Albatrossvägen 40 Lgh 1202	Våning:	3	Telefon:	
Namn:	Reissmüller, Monika	Portkod:		Mobil:	
E-post:		Info:	kolfilterfläkt		
Datum:		Lgh.nr:	99-2137-1-160-10		

Omg	Projekterade värden					Bad				Ljust bad				Kök grund				Kök forc				Sov / klk			
X	Bad	ljust bad	Kök grun	Kök forc.	Sov / klk	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	Inst/Pa		Q	Ventil	inst/Pa		Q
1.	15	10	10		5			8	0			85	0	Kgeb 125	-19	100	12				0	Kgeb 100	1	8	4
2.						Flödesmätning:			7	Flödesmätning:			10	Flödesmätning:			10	Flödesmätning:				Flödesmätning:			5
3.	Tilluft:					Vardagsrum			Sov1			Sov2			Sov3			Sov4				Förråd			X
4.																									X

Information:	kanal till bad och wc nedtrampad på vind så att inget flöde kommer igenom
Undertryck:	3

F

Mättekniker:	DS & DMA

Nymonterat material:	

VDTA		Slangsats volymkåpa																	
KGER		GPDF100		GPDF125		Fuktdon		Muff		Hilalucka		Nippel		Tim extra arbete		0		0	
Kolfilter		EFF100		EFF125		KGEB100		KGEB125		KGEB1		Ram		Donplatta		0		0	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Adress:	Albatrossvägen 40 Lgh 1102	Våning:	2	Telefon:	
Namn:	Karlsson, Catharina	Portkod:		Mobil:	
E-post:		Info:	kolfilterfläkt		
Datum:		Lgh.nr:	99-2137-1-158-4		

Omg	Projekterade värden					Bad			Ljust bad			Kök grund			Kök forc			Sov / klk		
X	Bad	ljust bad	Kök grun	Kök forc.	Sov / klk	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	Inst/Pa	Q	Ventil	inst/Pa	Q
1.	15	10	10		5			0			0	Kgeb 125		0			0			0
2.						Flödesmätning:		7	Flödesmätning:		10	Flödesmätning:		10	Flödesmätning:			Flödesmätning:		5
3.	Tilluft:					Vardagsrum			Sov1			Sov2			Sov3			Sov4		Förråd	X
4.																				X

Information:	samma som ovanför. Kanal trasig på vind
Undertryck:	0

F

Mättekniker:	DS & DMA

Nymonterat material:																			
VDTA		Slangsats volymkåpa																	
KGER		GPDF100		GPDF125		Fuktdon		Muff		Hilalucka		Nippel		Tim extra arbete		0		0	
Kolfilter		EFF100		EFF125		KGEB100		KGEB125		KGEB1		Ram		Donplatta		0		0	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Adress:	Albatrossvägen 40 Lgh 1002	Våning:		Telefon:	
Namn:	Hofdek, Maria	Portkod:		Mobil:	
E-post:		Info:			
Datum:		Lgh.nr:	99-2137-1-156-8		

Omg	Projekterade värden					Bad				Ljust bad				Kök grund				Kök forc				Sov / klk			
X	Bad	ljust bad	Kök grun	Kök forc.	Sov / klk	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	Inst/Pa		Q	Ventil	inst/Pa		Q
1.	15	10	10	28	5				0	Kgeb 125			0	F. Tender	2	86	10	F. Tender	6	10	22,9				0
2.						Flödesmätning:				Flödesmätning:			10	Flödesmätning:			10	Flödesmätning:			23	Flödesmätning:			
3.	Tilluft:					Vardagsrum				Sov1				Sov2				Sov3				Sov4			Förråd	X
4.																									X

Information:	samma som ovanför. Kanal trasig på vind
Undertryck:	

F

Mättekniker:	DS & DMA

Nymonterat material:																			
VDTA		Slangsats volymkåpa																	
KGER		GPDF100		GPDF125		Fuktdon		Muff		Hilalucka		Nippel		Tim extra arbete		0		0	
Kolfilter		EFF100		EFF125		KGEB100		KGEB125		KGEB1		Ram		Donplatta		0		0	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

Adress:	Albatrossvägen 48 Lgh 1102	Våning:	2	Telefon:	
Namn:	Lindgren, Britt	Portkod:		Mobil:	
E-post:		Info:	kolfilterfläkt		
Datum:		Lgh.nr:	99-2137-1-147-2		

Omg	Projekterade värden					Bad				WC				Kök grund				Kök forc				Sov / klk			
X	Bad	WC	Kök grun	Kök forc.	Sov / klk	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	inst./Pa		Q	Ventil	Inst/Pa		Q	Ventil	inst/Pa		Q
1.	15	10	10			Kgeb 1	0	45	17	Kgeb 100	5	25	9	Kgeb 125	-18	50	9				0				0
2.						Flödesmätning:			15	Flödesmätning:			10	Flödesmätning:			10	Flödesmätning:				Flödesmätning:			
3.	Tilluft:					Vardagsrum				Sov1				Sov2				Sov3				Sov4			Förråd	X
4.																									X

Information:	dålig tilluft i sov vid kök. Helt fri från damm. Har tydligen aldrig fungerat sålänge boende bott i lgh
Undertryck:	26pa

F

Mättekniker:	DS & DMA

Nymonterat material:																			
VDTA		Slangsats volymkåpa																	
KGER		GPDF100		GPDF125		Fuktdon		Muff		Hilalucka		Nippel		Tim extra arbete		0		0	
Kolfilter		EFF100		EFF125		KGEB100		KGEB125		KGEB1		Ram		Donplatta		0		0	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	