

Adress: Albatrossvägen 96 Lgh 1002		Våning: 1		Telefon:													
Namn: Irmgard, Donatello		Portkod:		Mobil:													
E-post:		Info: kolfilterfläkt															
Datum:		Lgh.nr: 99-2137-2-292-4															
Omg	Projekterade värden			WC			Kök grund			Kök forc			Sov / klk				
	Bad	WC	Kök grun for.	Sov / klk	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	inst./Pa	Q	Ventil	inst./Pa	Q	
1.	15	10	10		Kgeb 100	7	35	12	Kgeb 1	35	-6	11	45	10		0	
2.					Flödesmätning: 13				Flödesmätning: 10				Flödesmätning: 10				
3.	Tilluft:				Vardagsrum				Sov1				Sov2				
4.																	
Information:		dåligt tilluft i vardagsrum															
Undertryck:		25pa															
												Mättekniker:			DS & DMA		
Nymonterat material:																	
VDTA		Slangsats volymkäpa															
KGER		GPDF100		GPDF125		Fuktdon		Muff		Nippel		Hilalucka		Tim extra arbete		0	
Kolfilter		EFF100		EFF125		KGER100		KGER125		Ram		KGER1		Donplatta		0	
0		0		0		0		0		0		0		0		0	

OK



