



# AN-PROFIL

LCC v11.10 - 2018-08-05

## Ekonomisk lönsamhetskalkyl

Projektinformation	
Ordernr	3-0070
Fastighet	Brf Albatrossen - Hus 17

Allmänt	
Kalkylränta (%)	4
Inflation (%)	2

Kostnader och energiförbrukning		
Åtgärd: Installation av ett datoriserat reglersystem		
Utrustning	Befintlig	Ny
Brukstid (år)		10
Investering (kr)	0	75 000
Energislag	Fjärrvärme	Fjärrvärme
Koldioxid (ton/kWh)	0.0000655	0.0000655
Energiprisökning (%)	3	3
Energipris (kr/kWh)	1.04	1.04
Förbrukning (kWh/år)	83 442	75 000
Årligt underhåll (kr)	0	0

Resultat		
Utrustning	Befintlig	Ny
LCC-Investering, underhåll (kr)	0	75 000
LCC-Energi (kr)	821 917	738 762
Total besparing (kr)		8 155
Besparing (Annuitet) (kr/år)		908
Pay-off tid (år)		8.54
Energikostnad (Medelvärde) (kr/kWh)		1.04

Data som införes i energideklarationen	
Energibesparing (kWh/år)	8 442
Besparingskostnad (kr/kWh)	0.94
Minskat koldioxidutsläpp (ton/år) <b>OBS! Anges ej längre</b>	0.55

### AN-Profil AB

Stenkullavägen 63 - 112 65 Stockholm, Tel: 0708 - 76 22 31

E-post: [home@anprofil.se](mailto:home@anprofil.se), Hemsida: <http://www.anprofil.se>

Styrelsens säte: Stockholm - Organisationsnummer: 556339-9780 - Plusgiro: 77183-2